

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOM. ...
"ŚW. FLORIAN"
REGON ...
ul. ...
...

Wrocław, dnia *15.03.2016* -

Opinia Nr *006967*

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Kombatantów* nr *26/3* w *Wrocławu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MBB Sp. z o.o.*
BBK - Stalowy Zakład

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. termow. spalania
podłączony do układu powietrno-spalinowego
w przewidz. m. 2. zgodnie z wymogami
producenta.
Wentylacja wykonana istniejąca w przewidz. m. 4.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *S. Samotyja*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK *Wrocław*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

Opis 06967



1	2	3	4	
	11			Wp. 1200
				Wp. m4 1200
CD gaz. 5		Wb 5	Wk 5	Sp
	CD gaz.		Wk 3	podew. m 3
				prace

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samojlik