

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

SW. FLORIAN
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
66-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole
Tel. (074) 34 26 286
MIR 99 4-000-20-44

Opinia Nr 006874

Wąbrzych, dnia 22.02.2016 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Podgórskiego nr 14/1 w Wąbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIZ Sp. z o.o
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. termoma zprężającym podłączony do układu powietrze-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt.
Wentylacja wykonana Termost. wykonanie wg projektu. Wentylacja wykonana z kociołem i starajac do kocioła wykonuje prawidłowy ciąg.

Inne uwagi: Kocioł dwufunkcyjny o cieple 50x50cm nie może być przeznaczony do podgrzewania CO gaz.

Kontroli dokonał: S. Samotyj


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK Wąbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis

P. Słowiński
7/142