

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
KUCIOŃSKI ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
46-301 WALBRZYCH, Polec Polec
Tel. (71) 34 28 233
ul. Północna 100, 50-100

Wrocław, dnia 7.12.2016 r.

Opinia Nr 007445

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Paderewskiego 28/4 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB Sp. z o.o.
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz-
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z went. kominowa z podłączeniem
(kondens.) podłączony do układu powietrze-spalinowego
zgodnie z wymaganiami producenta i przepisami.
Wentylacja wykonana z kuchenki istniejącej -
ciąg mechaniczny.

Inne uwagi: Nie ma możliwości do kominu / kocioł 50+50 cm
deprawy.

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Wierzbicy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słowo orientacyjny na otwarcie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
S. Samotyj
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis