



LEGENDA:

- proj. instalacja gazu
- - - istniejąca instalacja gazu
- zawór odcinający do instalacji gazu

Uwaga:

- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
- Przed kotłem gazowym na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn20 i filtr skośny dn20.
- Przed kuchenką gazową na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn15.
- Po zdemontowaniu pieca kaflowego w pokoju wlot do komina należy zamurować,
- Montować gazomierz miechowy o rozstawie 130mm,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu,
- Gazomierz montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierz montować na maksymalnej wysokości 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Z uwagi na brak miejsca na klatce schodowej dopuszcza się montaż gazomierza bez szafki gazowej.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/D0Ś/06 D0Ś/IS/0471/06		Data: 13.01.2017
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Anna Kusiak			Stadium: PB
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Paderewskiego 28 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC" dz. nr 322/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Skala: 1:50
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Nr rys.:5–IS
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU			