



Legenda:

pion W3



pion W1, W2, W4, W5



komín K1 - projektowany wkład z blachy żaroodpornej-chromoniklowanej Ø150 mm, wprowadzony 1 metr ponad dach zakończony wyrzutnią typu C tzw parasolem. Rewizja i odskraplacz pod wpieciem (trójnikiem).  
Rewizje w kominie wykonać od korytarza

- Uwagi:
- 1) Szczeliny w drzwiach wykonać poprzez kratkę wentylacyjną 220 cm², lub podcięcie drzwi od strony podłogi na całej szerokości na wysokość 2,5cm.
  - 2) Nawiewniki okienne montować w ranie okna.

**PROJEKTY BUDOWLANE**  
**KIEROWANIE ROBOTAMI**  
**NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl    biuro@kapinus.pl    tel.: +48608744059    +48664780376  
ul. Wrocławska 140    58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Współnota Mieszkaniowa ul. Przestok 15, 58-303 Wałbrzych		Obiekt: Budynnek mieszkalny, ul. Przestok 15, 58-303 Wałbrzych	
Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywieńnej oraz przewodów dymowych w budynku przy ul. Przestok 15 w Wałbrzychu.		Stadium: PB	Branża: S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Arkusz A3	
Upł. nr 245/02/DUW		Data: 04.2017	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:100	
Asystował: inż. Mateusz Ozga		Nr rys. 1/5	