

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w/wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-310 82 CZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-54

Szczepan Idwoj, dnia 19.05.2017 r.

Opinia Nr 007754

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 11/9 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stawy Idwoj

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący przewód w mieszkaniu to przewód dymowy 50x50 cm.
2. Kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą, podłączony do układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta. Układ wyprzedażowy prowadzący zgodnie z projektem.
3. Wentylacje mechaniczne, kuchni wykonać wg obowiązujących przepisów projektu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy wpływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawy Idwoj
1 egz. dla RZK Szczepan Idwoj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

2017 -05- 24

17839

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buciak
Pieczęć i podpis

