

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WARSZAWA
TEL.: 86-310 82 00, 82 01 00
ul. Rożana 1, tel. 82 01 83-27-32
NIP 836-000-70-83

Opinia Nr 007743

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 11/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Białe Kamienie

1. Przewód kominowy nr. 3 można przetranszować do podgrzewania pieca CO etaz.
2. Wentylacja szwiewna kuchni istniejąca w przewodzie nr. 4
3. Wentylacje szwiewną łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów i w oparciu o projekt.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewane. Dla pieca CO wykonać wentylację mechaniczną.

Kontrolir dokonal: Martin Buciak, Artyur Kabachnik

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biele Komin

1 egz. dla RZK

dnia



podpis:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MIĘSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.
„Biały Kamień”
10-05-2017
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

MISTRZ KOMBATOWSKI
Marcin Buciało
Buciało podpis

52146 ORIENTACYJNY



45x45

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STRIŻYCH									
II P	Wk 6		COK 7			Wk 7		Wpp COK 6	
I P		Wk 3	COK 4		Wpp 4		Wpp 3		2/3
PARTER			↑ COK 1				Wt		Wpłw
PIWUICA									

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Bucłak