

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1

58-501 WALSZYCH, Pole Pole 3

Tel. (071) 25 25 25 25

NIP 666-000-100-11

Opinia Nr 007834

Wrocław, dnia 8.06.2017 r.

Wynik przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Opieńskiego nr 9/6 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.
Bolesław - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem
spalania podłączony do przewodu m. i
zgodnie z wymogami producenta
wentylacja wywiewna w tarasie i stryku
prawidłowa.
Wentylacja wywiewna w kuchni i stryku
prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siara H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Bolesław - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Siara
Pieczeć i podpis
Daniel Siara

Opimia 07834-

protok



1	2	3	4	5	6	
						słuch-
		CD 9	WN 9			ip
CD 6			WN 6			ip
	CD 3		WN 3			paleta
						prumna

MISTRZ KOMINIARSKI

 Daniel Siara