

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 11
56-301 WAŁBRZYCH, Pałac Poczty
Tel. (074) 84 28 286

Opinia Nr 007627

Wrocław, dnia 7.03.2007 r.

Pracowników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11 listopada 62/14 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
PCK - Stawę Tłusty

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prace grzewcze w technice podciąganej wykonanej
"Bertoni" przez ścianę do domu nr 1. w
przedpokoju.

Prace grzewcze w postaci podciąganej do
kuchni nr 4 o wym. 50x50 cm.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna z
kuchni wykonana wg projektu.

Należy naprawić dopływ powietrza z zewnętrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniopiszący
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominarski)

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis



Hand-drawn table with 3 columns and 6 rows. The first row has a header '1' in the first column.

1		
		złoty
P_{17}	V_{17}	\bar{U}_p
P_{12}	V_{12}	\bar{U}_p
P_5	V_5	\bar{U}_p
		przeko inny kolor
		przeko

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj