

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
58-301 WAŁBRZYCH Pałac
Tel. (071) 84 23 280

Wrocław, dnia *4.03.2017* r.

Opinia Nr "07626"

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *11-go Listopada* nr *62/12* w *Wałbrzychu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BCR - Grzegorz Teliński

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *pracy*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg kominowy przenośny podłączony jest
jak dotychczas do przewodu m. d. o wym. 50x50 cm.
Przebieg kominowy w potoku podłączony do
przewodu m. d. o wym. 50x50 cm.
Wentylacja wywiewowa gwarantowana instalacją
n/g projektu.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *S. Samotyja H. Marcjaniuk*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

Opis 07026 -



Opis 07026 -

4 50x50cm

		strop
P_4	V_{17}	U_p
P_{12}	P_{13}	I_p
P_5	V_5	I_p
		podł. nie ma gniazdek
		praca

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj