

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY**  
**"ŚW. FLORIAN"** w WROCLAWIE  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WALBRZYCH, Pałac Polowy  
Tel. (074) 84 23 286

*Walbrzych*, dnia *18.05.2017* r.

**007804**

**Opinia Nr**

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Niepodległości* *16/10* w *Walbrzychu*  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MŁD Sp. z o.o.*  
*BOH - Podgórze -*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *grzewcy -*
2. Ustalania prawidłowości podłączenia
3. Ustalania przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Przebieg grzewcy w formie podziurki do*  
*przewodu nr 1 (50x50cm).*  
*Wentylacja wywiewna w formie istniejącej*  
*w przew. nr 2 - ciąg mechaniczny.*  
*Przebieg grzewcy w postaci (kafelowej)*  
*podziurki do przewodu nr 3*

Inne uwagi: *Zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz*

Kontroli dokonał: *D. Stara, H. Maciejewski*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOH - Podgórze*

**BOX „PODGÓRZE”**  
**WALBRZYCH**

1 egz. dla RZK *W Walbrzychu*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia *2017-05-15* podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawczych prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

**Opiniodawca**  
(uprawniony mistrz kominiarski)

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Daniel Stara*  
**Daniel Stara**

