

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) PRAC
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 11
58-301 WALBRZYCH, Psie Pole
Tel. (074) 84 23 286

Walczynek, dnia 20.04.2017 r.

Opinia Nr 007687

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Osiedleńców nr 14/2 - w Walcynku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK - Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca grzewczego
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w pokoju podłazcy do
mieszkania nr 1.

Piec grzewczy w kuchni podłazcy do
mieszkania nr 5.
Wentylacja mechaniczna w mieszkaniu nr 3

- Piec CO może być podłączony do
mieszkania nr 5 w podłazce nr 4 kuchni.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewna, poprzez wentylację mechaniczną.

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Walcynku

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

Opis 07687

pod

prec pol.



W

K lub prec co na jedno skre,

przet.

Kuchnia

1	2	3	4	5	6	
A	P		W		P	ip
P ₂		W		K		przet
				A		przet

prec co, p. skre

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj