



UWAGI:

1. Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń
2. Przejścia instalacji gazu przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
3. Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu, w szafce stalowej, kolor żółty, naściennej. Gazomierze zamontować na listwie gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80
4. Instalację do mieszkań wykonać z rur miedzianych łączonych przez kształtki zaciskowe.
5. Istniejąca szafka gazowa nowa nie wymaga wymiany.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH				
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Niepodległości 162, 58–303 Wałbrzych			Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: isnt. sanitarne 75/DOŚ/05	04.17	Skala 1:50
Asystent:				
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU – PION G2			Nr rys. 4