

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) RSK Nr 17
SEJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
52-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 585-006-745-55

Wrocław, dnia 18.04.2016 r.

Opinia Nr 007060

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11- Włocławek nr 19813/13 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy z fuelu może być podłączony
bezpośrednio przez pionowe WC do kominu
o wym. 50x50 cm
Wentylacja wywiewna z fuelu wykonać w/g
projektu - zewnętrzną
Wentylacja wywiewna z WC. Istnieje możliwość

Inne uwagi: Pionowa rura łącząca piec (murowany) komin
wewnątrz lub wykonać pionową rurę z rur
„Bertrams” stalowych o grubości ścianki 2 mm.

Kontroli dokonał:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11.05.2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
1 egz. dla RZK BOK Nowe Miasto w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Należy orientacyjnie na odwrót.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(upoważnienie) MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis



meszk.
m. M.

	1	2	3	4	5	
		P				IV p. sypialnia
K 13	P 13			P 13	P 14	III p.
CO 9	K 10			P 10		II p.
CO 5	K 6			P 6		I p.
						podłoga

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj