

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Polowy
Tel. (074) 84 23 286
NIP 887-90-54

Wałbrzych, dnia 10.02.2016 r.

Opinia Nr 006858

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Świdnicka 54/2 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BON - Podgórze

Dotyczy:

OK „PŁOCISZ” Wałbrzych

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

2016-02-11

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Łożysko gazowa z zamk. kominowa spalarnia
podłączona do przewodu m 3 (układ powietrze-
spalinowy) zgodnie z wymogami producenta.
Wentylacja mechaniczna wykonana do m. m 2.
Wentylacja mechaniczna z termostatem wykonana
zewnętrzna w/g obowiązujących przepisów.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BON - Podgórze
1 egz. dla RZK wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odcrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pieczęć i podpis

Opis: 06858 -



	1	2	3	4	
					stych
			A		\bar{I}_p m8 punktów oak podł.
P					I_p m5
		Wn	CD go 2		podł. m 2.
					przewod

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj