



UWAGA:

- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur i kształtek miedzianych.
- Projektowaną instalację c.o. należy wpiąć do istniejącej instalacji za grzejnikiem znajdującym się w kuchni.
- Istniejącą kratkę nawiewną zlokalizowaną w kuchni należy oczyścić i umożliwić swobodny przepływ powietrza.
- Przewody zasilające i powrotne prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- W pomieszczeniu WC zabudować grzejnik łazienkowy SAN0704 100cm nad posadzką.
- Na grzejniku zamontować zawór odcinający typu RLV f.Danfoss oraz zawór z głowicą termostatyczną.
- W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować miejscowe odpowietrzenia wyposażone w samoczynne zawory odpowietrzające.

Wentylacja wywiewna z WC – kanał z blachy stalowej ocynkowanej $\varnothing 160/220$ mm zaizolowany termicznie wyprowadzić ponad dach na wysokość 60cm. Kratkę wywiewną $\varnothing 160$ mm zamontować w stropie WC. Pod trójnikiem zamontować odskraplacz. Kanał wentylacyjny oprzeć na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do ściany pod odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK Żary lub równoważnym).

LEGENDA:

- Projektowany przewód zasilający centralnego ogrzewania
- - - - - Projektowany przewód powrotny centralnego ogrzewania
- Istniejący przewód zasilający centralnego ogrzewania
- - - - - Istniejący przewód powrotny centralnego ogrzewania

UWAGA:

– Kanał wentylacyjny należy obudować płytami OSB o grubości 10mm montowanymi do wsporników drewnianych przytwierdzonych do ściany. Wsporniki wykonać z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, wilgocią i grzybami. Płyty OSB pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką a następnie położyć warstwę masy tynkarskiej w kolorystyce istniejącej elewacji.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 19.05.2017
Temat:	"Przyłączenie ubikacji nr 4 do M-1B wraz z rozbudową c.o. oraz wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 1B w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 w Wałbrzychu" dz. nr 214/3 obręb nr 6 Piaskowa Góra		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT MIESZKANIA NR 1B – INSTALACJA C.O. ORAZ WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ		Nr rys.:5-IS