

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 10.08. 2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 848-2736
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 007887

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mieczurina nr 3/2 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Wentylacja aspiracyjna Torienku prawidłowa w przewodzie nr 2.
2. Obecnie wentylacja aspiracyjna kuchni zrealizowana jest poprzez otwór aspiracyjny powieszony nad kuchenką, w łazienkę. W obrotach kuchenki brak jest przewodu do podłączenia wentylacji kuchennej.
3. Wentylacja nawiewowa prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Remigiusz Sądecki, Radosław Szymaniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia





Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4
STRYCH				
II P	P ₃	W ₆	W ₈	P ₈
I P	W ₁	W ₂	W ₃	
PARTER	P ₁	W ₄		P ₂
PIWNICA				

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja