

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawna-Zdrój dnia 08.08.2017 r.
Stary Zdrój Wałbrzych

Opinia Nr 07884

1. SIE. 2017

w budynku przy ul. Amii Kwajowej
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

nr 77/12 w Wałbrzych

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn widliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 i 3 można przeznaczyć do podłączenia piecy koflowego podłogowego i pieca kuchenno-ogrzewowego.
2. Istniejące przewody w mieszkaniu to przewody dyfuzyjne w związku z czym wentylację mechaniczną należy wykonać wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnienie należy napisać powietrze z zewnętrznej przepływu powietrza mechanicznego.

Inne uwagi: przewód nr 4 przeznaczyć jako rezerwową

Kontroli dokonał: Ryszard Sajdak, Radosław Szyniarz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój

1 egz. dla RZK Szczawna-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyć orientacyjnie na odwrócie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Pieczęć i podpis

Sebastian Samotyja

