

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

SW FLORIAN
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 8
Tel. (074) 84 23 286
KRS 000000020-54

Wałbrzych, dnia 13.07.2017 r.


Opinia Nr 007920

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 11- Listopada 104 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Totale m 1,4,5,6,7,8,9,10-
admin. MFB Sp. z o.o. BOK - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Istniejące przewody kominowe są przewodami
dymowymi 50x50cm st.2 i 20x20cm st.1.

Wentylacje nasyrane z pomieszczeń technicznych
należy wykonać grawitacyjne zewnętrzne
wg projektu technicznego.

Inne uwagi:

Prawidłowe wentylacje posiadają tylko Totale
klatarnościowe.

Kontroli dokonał:

D. Siara, H. Marciniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz., z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Stary Zdrój
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słukie orientacyjne na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis