

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WĄSBRZYCH
FILIA: 50-310 SZCZĄTKO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 898-000-20-52

Szczątko-Zdrój, dnia 14.08. 2017 r.

Opinia Nr 007891

NIP 898-000-20-52 wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Główniej nr 16/85 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.D.K. Piskowna Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacja wykonana w kuchni i łazience prawidłowo podłączona do przewodów. Dla prawidłowego ich funkcjonowania zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nadsiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonali: Remigiusz Świduk, Radosław Szmariań

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.D.K. Piskowna Góra
1 egz. dla RZK Szczątko-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 18.08.2017
Wąbrzych
podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na edycję
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian Samoj

Pieczęć i podpis