

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 886-000-20-24

Szczawno-Zdrój, dnia 13.08.2017 r.

Opinia Nr 008055

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Długiej nr 53/3 w Dąbrowie  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Piaskowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Wentylacje mechaniczne w kuchni i łazience prawidłowo podłączone do przewodów.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaskowa Góra

Legz dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru wadliwych

dnia 24.08.2017 podpis

Uwagi:

L. dz.

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinią jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOM. NIP K.

Sebastian Wójcik