

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALERZYCH
Filia: 58-810 SZCZEPANÓW ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (71) 643-27-32
NIP 644-000-00-55

Szczepanów-Zdrój dnia 05.05.2017 r.

Opinia Nr 007746

11.05.2017

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych.....

w budynku przy ul. Kosteckiego nr 3/3 w Wąbrzeźno
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiech

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące przewody to wstawianie to przewody dymowe 50x50cm.
2. Dla wentylacji mechanicznej kuchni wykonano nowy przewód zgodny z obowiązującym przepisami. Dla prawidłowego działania urządzenia grzewczego kominowego zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez odpowiednio urządzenie.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Andrzej Labuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiech
1 egz. dla RZK Szczepanów-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 11.05.2017 podpis: [podpis]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Marek Pieniak