

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 03.10.2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu  
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 11  
WAŁSZEZYCH  
ul. 50-310 SŁOTAWNO 2806  
ul. Różana 1, tel. (074) 663-27-32  
NIP 666-000-23-54

Opinia Nr 008097

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Główniej nr 16/67 w Dąbrowie  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Piaskowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Wentylacja wywiewna kuchni prawidłowo podłączona do przewodu.
2. Wentylacja wywiewna łazienki wykonana do przewodu wg wskazania kominiarza na miejscu.
3. Dla prawidłowego działania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnętrz poprzez wprowadzenia nawiewnika.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Andrzej Tabuda, Benignusz Sajdylek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaskowa Góra

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru

dnia 06.10.2017

podpis:

Uwagi:

L. dz. ....

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Należy zwrócić uwagę na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Stara  
Pieczęć i podpis