

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 09.05.2017 r.

Opinia Nr 007749

10.05.2017

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mieroszewskiej nr 3/5 w Wąbrzeźnie

doręczona urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiech

D. Kozłowski
4.05.17

Dotyczy:

1. Wskazania przewidywania kominowego i dyktowania miejsca na podłączenie
2. Podłączenie przewodów podłączenia
3. Podłączenie przewodów podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kominowy nr. 2 (45 x 45 cm) może być przeznaczony dla pieca kładowego pokojowego i pieca kuchennego.
2. Wadyłacje wykonano, kuchenki wykonano wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez wybudowanie nawiewu.

Inne uwagi:

Kontrola dokonał: Marcin Buczek, Artur Kabuda

Opinia sporządzona w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i urządzeń (Dz. U. Nr 30 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 14 poz. 830), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

Opinia sporządzona w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiech
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

data 11.05.2017 podpis: Sobiech



Uwagi:

1. Piec kominowy nr. 2 (45 x 45 cm) może być przeznaczony dla pieca kładowego pokojowego i pieca kuchennego.
2. Wadyłacje wykonano, kuchenki wykonano wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez wybudowanie nawiewu.

Opiniodawca

Marcin Buczek
Marcin Buczek

SKŁC ORIENTACYJNY



MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
 Michał Buczek

	A	
SIRYCH		
I P		
PARZEC	1/5	2/5
PŁAWICA		