

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Kominiarska Spółdzielnia Pracy "Św. Florian"
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 622 000
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-37
NIP 585-000-20-54

Szczawno, dnia 22.12.2014 r.

Opinia Nr 006916

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 14/1 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Białe Kamienie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 może być przeznaczony do podłączenia pieca pokojowego w pobliżu nr 1. Przewód kominowy nr 2 można przeznaczyć do podłączenia pieca kuchennego i pokojowego z zachowaniem różnicy w piętrach nr 1 lub 2. Wymagane jest podłączenie piecy do przewodu nr 1 i ugięcia podłączonego pieca CO na paliwo stałe lub kocioł gazowy CO z zamkniętą kolumną po zamontowaniu wkładu spalniczego. Wyciąg powietrza dla kotła gazowego wykonany z boku budynku.
2. Wymagane jest wykonanie kolumny wylotowej z obciążeniem przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania średnicy kolumny należy zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez wprowadzenie nawiewu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Gągół, Mariusz Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Białe Kamienie
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdój

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara

Pieczęć i podpis



LOKAL
UŻYTKOWY



	1	2	
STĘŻYCH			
II P		K ₁₅	
I P			
PARTER		P ₁	
PIWNICA	□	□	

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara