

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17 w Wałbrzychu**

**ZALECENIE
z dnia 6-11-2017**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 1
Tel. (074) 84 23 288
NIP 896-000-20-53

usunięcie usterek w stanie technicznym urządzeń grzewczo-kominowych
Stosownie do postanowień § 23 pkt 5 rozp. Min. Spr. Wewn. z dnia 9 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460) Prawo Budowlane Dz. U. Nr 69 poz. 414 z dnia 7 lipca
1994 roku oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich użytkowanie przewidzianym:

że w czasie sprawdzania przewodów kominowych w budynku przy ul. Strzegomska nr 15 w
Wałbrzychu administrowanym przez BOK Podgórze zostały stwierdzone usterki w stanie
technicznym urządzeń grzewczo-kominowych. W związku z powyższym na podstawie § 23 pkt. 5
powołanego rozporządzenia winien użytkownik w terminie natychmiastowym usunąć wyszczególnione
braki, usterki i zaniedbania, tj.:

**Należy : Istniejącą nieocieploną uszkodzoną nasadę wymienić na nową nasadę o
średnicy 300mm w otulinie termicznej wys 1m.**

Zalecenie otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. n/a



Mistrz Kominiarski

Daniel Siara
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara