

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(Zbiórce Zakładu Kominiarskiego) RAC
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
Krajowy Zakład Kominiarski Nr 17
38-801 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 8
Tel. (074) 84 23 288
NIP 666-000-000-000

Niezbnych - , dnia 10.03.2017 r.

Opinia Nr 007641

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niezbnych 35/4 w Wąclawie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

prace + rent.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg grzewczy w potężu podłączenia do
przewodu nr 1.
Przebieg grzewczy w kuchni podłączenia do
przewodu nr 2.

Wentylacja wymuszone grawitacyjna wykonana
wg projektu.

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MISIRKOWIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis



| | 1 | 2 | |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
| | | | $\bar{p}p$ - $\bar{h}ydr$ |
| | \bar{p} | \bar{p} | \bar{p} |
| | \bar{p}_h | \bar{p}_h | \bar{p} |
| | \bar{p} | \bar{p} | $\bar{p}aeter$ |
| | | \bar{p} | $\bar{p}ueter$ |

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj