

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 09.10.2017 r.

Województwo Śląskie
Zakład Kominiarski nr 11
Wąbrzych
ul. Świdnicza 1, tel. (674) 843-27-32
fax (674) 843-20-34

Opinia Nr 008105

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dubois nr 4/6 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr. 4 można przeznaczyć dla pieca pokojowego a przewód nr. 23 dla pieca kuchennego. Przewód nr. 23 zauidst pieca kuchennego może być przeznaczony dla pieca (Oetaz lub kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną po zamontowaniu wkładu spalinyowego. Zaciąg powietrza dla kotła gazowego wykonać z boku budynku.
2. Wentylacja wypiessna kuchni istniejąca w przewodzie nr. 18
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Andrzej Budaj, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odbiór
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Elżbieta Zaręba E. Kominiarska

16.10.2017

Opiniodawca
MINISTR KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

