

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 1579
z dnia 11-12-2017**

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo ADM STARY ZDRÓJ
położonym w WALBRZYSZACH przy ul. BATOREGO nr 70/11**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Mieszkanie usytuowane jest na ostatniej kondygnacji, krótkie kominy, przy zawiewach wiatru występują zakłócenia w funkcjonowaniu piecy. Występują nieszczelności przy drzwiczkach piecowych, wysłać zduna celem uszczelnienia.
Zasadnym jest zamontowanie nasad o średnicy 150mm i wys 1mb w otulinie termicznej szt 2 na przewód kominowy od pieca pokojowego i kuchni kaflowej.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
g.e.
Daniel Siara

p. A. Krawiec
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
ul. ŚW. MIKOŁAJA 16/17, 51-111 WALBRZYSZACH, Pole Pole 6
T81, (074) 84 23 888
REGON 141844

B.C.R.
"Stary Zdrój" Walbrzych
12. GRU. 2017
L. dz. 42109