



Oznaczenia:

⊙Sd3 — ⊙Sd4 — studzienka Ø315mm zakończona włazem kl. A15

⊙Sd1 — studzienka Ø315mm osadnikowa zakończona włazem kl. A15

Uwagi:

1. Drenaż wykonać z rur PVC-U o średnicy Ø113/126 2,5x5,0.
2. Rurę drenażową na całej długości obsypać warstwą gr 20cm (podsypka, obsypka), gr 50cm (zasypka) żwiru płukanego o maksymalnej ziarnistości 32mm.
3. Pozostała część wykopu wypełnić piaskiem i pospółką.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. T. Chałubińskiego 11 , 58-302 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Odwodnienie budynku wraz z uporządkowaniem wód opadowych-budynku ul. T. Chałubińskiego 11 Wałbrzychu	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOŚ/05
Sprawdzający:		10.17
Tytuł rysunku	Profil podłużny drenażu Sd1-Sd3	Nr rys. 3