










- # LEGENDA
- | | |
|---|---|
|  | TM – projektowana tablica mieszkaniowa |
|  | łącznik jednobiegunowy |
|  | łącznik jednobiegunowy IP44 |
|  | łącznik dwubiegunowy |
|  | Przycisk monostabilny dzwonkowy |
|  | – Puszka przyłączeniowa kuchenki elektrycznej |
|  | – Gniazdo elektryczne $2P+Z$ 10A/16A
PK–piekarnik, O–okap, L–lodówka |
|  | – Gniazdo elektryczne $2P+Z$ 10A/16A, IP44 |
|  | – Dzwonek czaszowy 16A 230V |

UWAGI:

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. W pomieszczeniach sanitarnych oraz w rejonie urządzeń kuchennych stosować osprzęt p.t; IP-44.
3. Tablice mieszkaniową TM zastosować jako podtynkową montowaną na wysokości 1,60-2,00m.
4. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych za pomocą przewodów L_Yżo 6mm².
5. Projektowaną tablicę licznikową przystosowaną pod licznik 3-f należy zbudować przy istniejących tablicach licznikowych na korytarzu.
6. Wentylator wywiewny W2 należy zbloковать z oświetleniem w pom. łazienki
7. Instalację sygnalizacji dzwonkowej zasilic napięciem 230V, 50Hz z obwodów oświetlenia. Stosować przewody kabelkowe 750V typu 3x1,5mm². Zastosować dzwonek czaszowy na napięcie 230V, 50Hz o regulowanej głośności. Stosować przyciski typu klawiszowego z napisem "dzwonek" z ramą pojedynczą, 10A, 250V

<p style="text-align: center;">Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23</p>			
Projektant: br. elektr.:	mgr inż. Mirosław Rak	UAN-VI- <i>f</i> /3/109/88 DOŚ/IE/0075/10	Data: 07.08.2017
Temat:	"Adaptacja pomieszczeń po lokalu użytkowym w budynku przy ul. Wrocławskiej 121 w Wałbrzychu na lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki(powiększenie pom.WC), wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu" dz. nr 98/13 obręb nr 4 Szczawienko		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO – INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Nr rys.: 9-IE