

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

montaż nasady przeciwwiatrowej

2. Przedmiot zamówienia: **montaż nowej nasady przeciwwiatrowej izolowanej termicznie o średnicy 200 mm, wysokości 1 m na przewodzie 50x50cm z lokalu nr 13 w budynku przy ul. Niepodległości 206 w Wałbrzychu (wg załączonej opinii kominiarskiej)**
3. Termin realizacji zamówienia: **2 tygodnie**
4. Okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru**
5. Termin związania ofertą: **60 dni**
6. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o.o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: **25.01.2018 r., do godz. 15:30**
8. Termin otwarcia ofert: **26.01.2018 r., godz. 11:00**
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Piasecka, Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10)
e-mail: piasecka-a@mzbwalbrzych.pl, korzen-a@mzbwalbrzych.pl
10. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętą wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
12. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia robót: ryczałt

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygnięcia konkursu.

KIEROWNIK
Dział...
mgr inż.  **Łukasz Lis**

Kominierska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu

Rejonowy Zakład Kominarski Nr 17 w WROCLAWIU
KOMINIARSKA SPOŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Polesie Pole 6

ZALECENIE Nr 19

z dnia 6-01-2005

Tel. (074) 84 28 236
NIP 896-000-20-54

usunięcie usterek w stanie technicznym urządzeń grzewczo-kominowych grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru i zagrożenia życia.

Stosownie do postanowień § 23 pkt. 5 rozp. Min. Spr. Wewn. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 440) Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Dz. U. Nr 75 poz. 696 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiadamiam,

że w czasie sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych w dniu 5-01-2005 w budynku przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI nr 206/13 w WALBRZYCHU administrowanym przez MZB Spzoc. ADM. POGÓRZE zostały stwierdzone usterki w stanie technicznym urządzeń grzewczo-kominowych, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru i zagrożenia życia. W związku z powyższym na podstawie § 23 pkt. 5 powołanego rozporządzenia winien użytkownik w terminie do dnia NATYCHMIAST usunąć wyszczególnione braki, usterki i zaniechania, tj.:

NALEŻY: zainstalować nasadę iniektorową o śred. 200 mm na komin o przekr. 50x50cm, krótki komin do wylotu jest . 3,5mb

Zalecenie otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku

2.

3. a/a

Mistrz Kominarski

Mistrz Kominarski
przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIK ZAKŁADU

(p) Mistrz Kominarski

Jerzy Stara

(pieczęć unienna i podpis)