

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Walcbrzych, dnia 30.12.2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW
ZAKŁAD KOMINIARSKI
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-201 WROCŁAW, Poczta Poczta
tel. (71) 84 20 286

Opinia Nr 008237

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Paderewskiego

14/10 w

Walcbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

MFB Sp. z o.o.

BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³ wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacje wykonana z pomieszczenia kuchennego wykonana gwarantująca wentylację przez stryp ponad dach.
Wentylacje wykonana wykonana wg projektu.

Inne uwagi: Nie ma możliwości włączenia wentylacji do istniejącej przewodu kominowej, istniejącej przed jest obciążony nadmierną ilością podgrzewu.

Kontroli dokonał: S. Samotyj, D. Szwed

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOK - N. Miasto

1 egz. dla RZK

w Walcbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słowo orientacyjny na odwrócenie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

