



Rzut lokalu mieszkalnego nr 5.
–inwentaryzacja stanu istniejącego.

UWAGA!!!

- Brak wentylacji wywiewnej kuchni.
- Brak nawiewników w pokojach i kuchni.
- W lokalu okna drewniane.

Biuro projektowo-usługowe " W P R O J E K T " Łukasz Władyka			
Projektant	TADEUSZ KUKUŁA	nr upr	AUF-2/119/81
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul.Polna 2/5 ; ul.;58-300 Wałbrzych		1 : 50
Inwestor	MZB w Wałbrzychu ; ul.Gen.Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych		rys. nr 3
			egz. nr