

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) HAL.

ŚW. FLORIAN
KOLONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-901 WALBRZYCH, Psia Pol
Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr 008231

Walbrzych, dnia 13.12.2017 r.

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Prestok

16/1 w Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOVi - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CDgar.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komorą spalania (kondens.) może być podłączony do przewodu

Wentylacja wywiewna istniejąca w mew. nr 3 dot. porządkowania tuchm.

W pomieszczeniu WC wentylacja wywiewna grawitacyjna wykonana wg projektu.

Inne uwagi:

Na potrzeby wentylacji zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał:

S. Samotyj D. Szwed

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOVi - Podgórze
w Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniopisząca
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis

Opus 8231



1	2	3	
			stuck
	CO	WK	ip m5
A			ip m3 CO gaz secretant
CO gaz 1		WK	pente m 1
			pin

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja