

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17

PROTOKÓŁ Nr 13
z dnia 9-01-2018

z kontroli przewodów kominowych w budynku

administrowanym przez MZB Sp z o o ADM STARY ZDRÓJ
położonym w WALBRZYZH przy ul. 11-go Listopada nr 30/4+5

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy o wym 14x14cm jest drożny, ciąg komina prawidłowy.
Zanieczyszczony piec kaflowy pokojowy jest przyczyną dymienia – lokator oświadczył, że we własnym zakresie oczyści kanały w piecu.
W kuchni brak jest wentylacji wywiewnej. Okna PCV brak nawiewników.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

