

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN"
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
59-901 WAŁBRZYCH
Tel. (074) 84 23 286
NIP 844-006-20-54

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Walczyca, dnia 30.09.2015 r.

Opinia Nr 006591

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 287/M w Walczycy
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usymowania miejsca na podłączenie' CO gaz + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

2015 - 10 - 01

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. termowa spalania
podłączony do zewnętrznego układu zgodne z
wymogami producenta i w oparciu o projekt
Należy wykonać wykonanie zewnętrzne
wg projektu.

Alternatywnie: przez grzewczy w fuchni do przew. m 1.
- przez grzewczy w putolu do przew. m 2
Zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz
na potrzeby spalania (dwa piece) + wentylowanie.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samoty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
Walczyca

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoty
Piszę i podpis

Opis 06591

frecht

frecht

1

50x50cm

frecht

frecht

2

50x50cm

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Sathotj