

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 250
z dnia 18-02-2017**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-201 WALBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 280
Kontakt: 074-844-23-54

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Spzoo BOK NOWE MIASTO
położonym w WALBRZYCHU przy ul. FREDRY nr 3/3,5**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

Przewód kominowy od pieca Co z mieszk nr 3 jest drożny .

Po napaleniu w piecu Co w mieszk nr 3 przeprowadzono próbę szczelności , która wykazała, że badany przewód jest szczelny w mieszkaniu nr 5 .

Na strychu na kominie są widoczne stare wykwyty , obecnie badany przewód jest suchy nie jest zasmałowany .

Protokół otrzymują :

1. Właściciel – użytkownik budynku
2. a/a

Mistrz Kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
Daniel Siara

