

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
REJONU WROCŁAW KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
MIEJSCOWOŚĆ WROCŁAW ZDROJ  
ul. Północna 1, tel. (71) 613-27-32  
NIP 434-030-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 25.09.2015r.

Opinia Nr 006604

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orkana nr 24/10 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy w 2 może być przeznaczony dla pieca kuchenno-kaflowego lub kuchni przenośnej.
2. Wentylacja wpuścowa kuchenno-kaflowego pieca, dach prawidłowa.
3. W przypadku zastawiania innego źródła ogrzewania np. CO opał stały lub kocioł gazowy CO wykonac należy nowe przewody zgodnie z obowiązującym przepisami. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy powietrze z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne (nawiewnik za ułot).

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Papis, Marcin Buczek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawno-Zdrój  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara  
Pieczęć i podpis