



UWAGI:

1. Wywiew z pomieszczeń WC będzie realizowany jako nowe przewody dwuścienne o średnicy 160/220mm prowadzone po elewacji tylnej budynku.
2. Przewody należy obudować w formie lizyny w kolorze elewacji.
3. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń kuchni zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm, który należy wykonać w ścianie zewnętrznej obok okna zakończony kratkami nawiewnym, a do pomieszczeń łazienki drzwiowe kratki nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 220cm². W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.
4. Zestawienie przewodów wywiewnych i nawiewnych w opisie technicznym.

Kuchnia lokal nr 21

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Wałbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.	
TEMAT:	Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych gminy Wałbrzycha ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu	1:50	J-3	
	Wentylacja nawiewno - wywiewna lokal nr 21			
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	25.01.2018r	