

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 233

Wrocław, dnia 25.01.2018 r.

Opinia Nr 008315

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Oskredleńców 4/6 nr 6 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.
BOH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalania prawidłowości podłączenia
3. Ustalania przyczyn wadliwego działania urządzeń

precy-

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w potoku może być
podłączony do przewodu nr 2
Piec grzewczy w techn. może być
podłączony do przewodu nr 6
Należy wykonać i zamontować w
przewodzie nr 4.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewna.

Kontroli dokonał: D. Sława S. Sandeja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Nowe Miasto
w Wrocławiu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

WISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława

Osiedleńców 4/6



	1	2	3	4	5	6	
		↑ P		Wk		↑ K	I p nr 6
			Wk		K		parter nr 2
							piwnica