

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) RACJA

Wąbrzeźno, dnia *24.01.2018* r.

"ŚW. FLORIAN" W WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-801 WĄBRZEŹNO, Pólska Pole
Tel. (074) 84 28 288

Opinia Nr 008314

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Osiadleniców* nr *1/6* w *Wąbrzeźnie*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MZB Sp. z o.o.*
BCKI - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *pracy*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Piec grzewczy w pokoju może być podłączony do przewodu m 11.
Piec grzewczy w kuchni może być podłączony do przewodu m 5.
Wentylacja wywiewna w kuchni istniejąca w przewodzie m 11.*

Inne uwagi: *Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.*

Kontroli dokonał: *D. Stara S. Samotyj*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
niem
Daniel Stara
Pieczęć i podpis



pył.

kuchnia

1	2	3	4	5	6	
p_6			w_6	v_6		\bar{p}
	p_2	w_2			v_2	państwo
						murowo

MISTRZ KOMINIARSKI
Siara
 Daniel Siara