

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA.16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawa-Zdrój, dnia 07.02.2018 r.

Opinia Nr 008423

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 520 41 00
ul. Różana 1, tel. (074) 62 22 00
417 645 00 - 22 66

Opinię sporządzono na podstawie przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych.

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 69/24 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.U. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK „SOBIĘCIN” WAŁBRZYCH
12.02.2018
L. dz.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 23 może być przeznaczony dla pieca pokojowego a przewód 24 dla pieca kuchennego.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni przewód nr 27.
3. W oknach zamontowane są 2 nawiewniki prawidłowo.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Fabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Sobiecin
1 egz. dla RZK Szczawa-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Nieporozumienie skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SZCZEGÓŁOWA ORIENTACJA



	23	24	
STRYCH	P	K	
II P	P ₂₄	K ₂₄	
I P	P ₁₅	K ₁₅	
PARTER	P ₈		N-8 - opłata 008421/13