

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
I. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 206-006-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 02.02.2018 r.


Opinia Nr 008412

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Podgórskiej nr 8/10 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 4 może być przeznaczony dla pieca kuchennego/ pieca istniejącego
2. Wentylacja wypiewy kuchenki istniejąca została prawidłowa
3. W oknach PCV zamontowane 2 nawiewniki prawidłowo

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Remigiusz Sajdylk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(opracowany mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACyjNY



	4	
STRYCHA		
11 P	K ₁₀	H-10 H-92
1 P	P _{6A}	M-6A H-62
PARTER		H-32 H-22 A112
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara