

Wałbrzych, dnia 8.08.2017r.

ZDKiUM/DR/4314/KD/41/2017

Pani Sylwia Tchorowska
Biuro projektów i usług
inwestycyjnych INSTAL STD
ul. Parkowa 23/1
58-302 Wałbrzych

Dot.: zapewnienia odbioru wód opadowych i drenażowych oraz wydania technicznych warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej nr 2 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 300” dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej nr 2 w Wałbrzychu, z następującymi warunkami:

1. Przyłącze kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wykonać do studzienki wyprowadzonej poza pas drogowy o rzędnych wysokościowych 442,94/441,70 .
2. Maksymalny przekrój przyłącza może wynosić Ø 160 mm.
3. Na sieci drenażowej wykonać studnię osadnikową.
4. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 , poz. 1800).
5. Projekt przyłącza należy uzgodnić w ZDKiUM.
6. Po zakończeniu robót budowlanych należy uzyskać od tut. Zarządu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza wraz z oświadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej przez kanalizację deszczową.
- 7 Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania przyłącza w należyтым stanie technicznym.
8. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.
9. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonej do wniosku mapie zasadniczej.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego

Z-ca DYREKTORA
Bogusław Rogiński