



Legenda:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.

- istniejące grzejniki

INSTALACJA C.O. I GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH
CV 22-45 l=0,9m ← dt. grzejnika [m]
↑ wys. grzejnika [cm]
↑ typ grzejnika
1033W ← moc grzejnika
CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE
np. PURMO CV Z WKŁADKĄ
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

UWAGI:

- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
- ODPWIEETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
- PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PROBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
- OTWORY POD PRZEBIBACIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE - SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAĆ POPRZECZ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM

<div><div></div><div>KAPINUS</div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div>				www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)			
Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.		Obiekt: Lokal mieszkalny nr 2, ul. Bohaterów Getta 9, 58-304 Wałbrzych					
Temat: Wymiana kotła c.o. na opał stały na kocioł gazowy wraz z przybudową instalacji c.o. i c.w.u.		Stadium: PB		Branża: S		Data: 09.2017	
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:		Rzut lokalu mieszkalnego nr 2 - instalacja c.o. oraz gazowa		Skala: 1:50	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski						Nr rys. 1/S	
Asystował: inż. Daria Skowrońska							