

Wałbrzych, dnia 26.09.2016r.

ZDKiUM/MR/4314/KD/57a/2016

**Pan Piotr Kopinowski**  
**PHU KAPINUS**  
**ul. Wrocławska 140**  
**58-306 Wałbrzych**

**Dot.: wniosku o wydanie warunków odbioru wód opadowych i drenażowych dla potrzeb odwodnienia budynku przy ul. Kaszubskiej nr 20 i nr 21 w Wałbrzychu**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 300” dla potrzeb odwodnienia budynków mieszkalnych przy ul. Kaszubskiej nr 20 i nr 21 w Wałbrzychu, z następującymi warunkami:

1. Wpięcie przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej można wykonać zgodnie z przedłożoną propozycją.
2. Na zwieńczeniu studni zastosować włącz z wypełnieniem betonowym kl. B.
3. Projekt odwodnienia inwestycji oraz lokalizację urządzeń w pasie drogowym należy uzgodnić w ZDKiUM.
4. Po zakończeniu robót budowlanych należy uzyskać od tut. Zarządu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą wykonanego odwodnienia wraz z oświadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizację deszczową.
5. Inwestor będzie zobowiązany do utrzymywania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należyтым stanie technicznym oraz do przeprowadzania czyszczenia studni osadnikowych co najmniej dwa razy w roku.
6. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, Inwestor będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.
7. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

1. Adresat  
2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul  
Z-ca Kierownika Działu Drogowego

DYREKTOR

Krzysztof Stepiński