

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) RAC:

"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE

REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17

52-301 WAŁBRZYCH, Państwo Polskie

Tel. (074) 84 23 236

Opinia Nr 008489

Walczyński, dnia 6.04.2018 r.

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Polina

M w

Walczyński

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia pieca CO
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Budynek jest możliwości wykonania wentylacji mechanicznej z pomieszczenia kuchni i łazienki, nie ma wolnych metodach kominowych. Wentylację wykonuje grawitacyjnie wykonaną z kuchni i łazienki wg projektu technicznego.

Pieć CO na paliwo stałe podłączony jest w łazience mechanicznie.

W drzwiach łazienki należy wykonać nawiew o pow. 220 cm².

Inne uwagi:

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz poprzez wentylację mechaniczną o pow. 220 cm².

Kontroli dokonał:

D. Głuch

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Nowe Miasto
w Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii

dnia 09.04.2018

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siera