



Uwagi:

1. Na pozostałych ścianach wewnętrznych wykonać iniekcje dwurzędową

1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT
2. Obrzutka półkryjąca wykonana z THERMOPAL-SP
3. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44
4. Warstwa szczepna THERMOPAL-SP
5. Tynk klasy MG III z dodatkiem ASOPLAST-MZ
6. Izolacja AQUAFIN-2K
7. Przepona pozioma wykonana za pomocą AQUAFIN-F- dwurzędowa
 - głębokość wiercenia: 5cm od końca
 - rozstaw otworów: 10-12cm
8. Szpachla z THERMOPAL-FS33
9. Farba silikonowa

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lewartowskiego 18-18A, 58-300 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Odwodnienie i osuszenie budynku przy ul. Lewartowskiego 18-18A, 58-300 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec:konst. budowlane 32/DOS/04
Sprawdzający:		07.16
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania renowacji ściany wewnętrznej z innym budynkiem	Skala ----
		Nr rys. 5