

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

„Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy pl. Wojska Polskiego 5 w Wałbrzychu ”

Lp.	Rodzaj materiału	Parametry
1.	Piasek 0-2mm	- wielkość frakcji 0-2mm - piasek płukany
2.	Rura wodociągowa De50	- materiał PE100 – rura lita - połączenie zgrzewanie lub przy pomocy kształtek zaciskowych - klasa wytrzymałości SDR17 - maksymalne ciśnienie robocze 10bar - kolor: niebieski
3.	Rura do wody zimnej 50x6.9mm	- rura z polipropylenu typu 3 - PN16 - temp. maks. 80° - rozszerzalność liniowa 0,12
4.	Kształtki zaciskowe	- kształtki zaciskowe o średnicach De63 i De50 - kształtki na ciśnienie PN10 - wykonane z materiałów odpornych na korozję
5.	Nawiertak do nawiercania	- opaska NWZ 150/40 mm PN16 do rur stalowych i żeliwnych z zasuwą do przyłączy domowych dn 40
6.	Obudowa do zasuwy	- obudowa teleskopowa - materiał żeliwo sferoidalne
7.	Skrzynka uliczna do zasuwy	- materiał żeliwo szare, bituminizowane
8.	Wodomierz	- wodomierz o średnicy przyłącza dn 25mm - przepływ wodomierza $Q_n=3,5\text{m}^3/\text{h}$
9.	Zawór antyskażeniowy	- zawór antyskażeniowy typu EA251 - średnica przyłącza dn 40